

AENOR



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002630

AENOR certifica que | AENOR certifies that

ABB STOTZ KONTAKT, GmbH

Domicilio social / Registered office EPPELHEIMER STR. 82
69123 HEIDELBERG (Alemania)

Suministra el producto **Interrupor automático magnetotérmico**
Supplies the product **Circuit-Breakers for overcurrent protection for household and similar installation**

conforme con / in compliance with UNE-EN 60898-1:2020 (EN 60898-1:2019)

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado
References Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site EPPELHEIMER STR. 82
69123 HEIDELBERG (Alemania)

Esquema de evaluación Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Assessment scheme Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.

This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.

Primera emisión / First issued 2024-05-07
Expiración / Validity 2029-05-07

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002630

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca comercial / Trade mark: AEG

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
EV61N C06	1P+N	230 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
EV61N C10	1P+N	230 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
EV61N C16	1P+N	230 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
EV61N C20	1P+N	230 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
EV61N C25	1P+N	230 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
EV61N C32	1P+N	230 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
EV61N C40	1P+N	230 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
EV62 C06	2P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
EV62 C10	2P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
EV62 C16	2P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
EV62 C20	2P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
EV62 C25	2P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
EV62 C32	2P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
EV62 C40	2P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C

Primera emisión / First issued 2024-05-07
Expiración / Validity 2029-05-07



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com